NYC 9/11 Public Portal Document

ATC ASSOCIATES, INC.

INDOOR AIR QUALITY FIELD REPORT

LOCATION : STUYVESANT HIGH SCHOOL DATE 4/22/02 PROJECT NO. 15-19125-0246

RESPIRABLE PARTICULATES (µg / m³)

In Rooms with portable HEPA air Purifier

Time /Location	Room 740	Room 638	Room 333	Room 327
7:50	11	9	8	9
8:55	13	11	11	11
9:50	12	12	12	11
11:10	14	10	11	10
12:25	15	12	13	12
13:10	14	12	12	13

CITY_21MC100_003061184

NYC-WTC_000204491