NYC 9/11 Public Portal Document

ATC ASSOCIATES, INC.

INDOOR AIR QUALITY FIELD REPORT

LOCATION : STUYVESANT HIGH SCHOOL **DATE** 12/20/01 **PROJECT NO.** 15-19125-0246

RESPIRABLE PARTICULATES (µg / m³)

In Rooms with portable HEPA air Purifier

Time /Location	Room 740	Room 638	Room 333	Room 327
8:10	22	OFF 19	9	9
9:00	25	OFF 18	10	12
10:15	20	OFF 16	12	15
11:05	23	OFF 21	9	10
12:00	25	OFF 25	15	12
13:08	21	OFF 24	10	9

CITY_21MC100_0028977455

NYC-WTC_000227019