NYC 9/11 Public Portal Document

ATC ASSOCIATES, INC.

INDOOR AIR QUALITY FIELD REPORT

LOCATION : STUYVESANT HIGH SCHOOL **DATE** 1/16/02 **PROJECT NO.** 15-19125-0246

RESPIRABLE PARTICULATES (µg / m³)

In Rooms with portable HEPA air Purifier

Time /Location	Room 740	Room 638	Room 333	Room 327
8:05	OFF 11	OFF 9	OFF 7	5
9:00	9	7	9	10
10:10	15	6	11	12
11:02	10	10	7	10
12:10	8	12	9	13
13:00	10	11	11	7

CITY_21MC100_002897819

NYC-WTC_000227034