NYC 9/11 Public Portal Document

ATC ASSOCIATES, INC.

INDOOR AIR QUALITY FIELD REPORT

LOCATION : STUYVESANT HIGH SCHOOL DATE 5/23/02 PROJECT NO. 15-19125-0246

RESPIRABLE PARTICULATES ($\mu g / m^3$)

In Rooms with portable HEPA air Purifier

Time /Location	Room 740	Room 638	Room 333	Room 327
10 : 30	18	17	16	15
11 : 30	16	17	15	16
12 : 40	15	15	18	17
13 : 30	16	18	17	15
14 : 35	16	16	18	15
15 : 30	17	15	15	17

CITY_21MC100_003060907

NYC-WTC_000336147