NYC 9/11 Public Portal Document

ATC ASSOCIATES, INC.

INDOOR AIR QUALITY FIELD REPORT

LOCATION : STUYVESANT HIGH SCHOOL DATE 5/28/02 PROJECT NO. 15-19125-0246

RESPIRABLE PARTICULATES (µg / m^3)

In Rooms with portable HEPA air Purifier

Time /Location	Room 740	Room 638	Room 333	Room 327
7:50	20	20	19	20
8:55	22	25	23	24
10:00	20	22	21	23
11:00	23	21	20	21
12:00	21	24	23	23
13:10	19	20	24	23

CITY_21MC100_003060945

NYC-WTC_000336158