NYC 9/11 Public Portal Document

ATC ASSOCIATES, INC.

INDOOR AIR QUALITY FIELD REPORT

LOCATION : STUYVESANT HIGH SCHOOL DATE 4/26/02 PROJECT NO. 15-19125-0246

RESPIRABLE PARTICULATES (µg / m³)

In Rooms with portable HEPA air Purifier

Time /Location	Room 740	Room 638	Room 333	Room 327
7:50	8	8	9	8
8:55	12	9	14	11
10:05	10	10	13	13
11:15	10	12	13	12
12:15	12	10	12	11
13:15	11	11	13	12

CITY_21MC100_0030061257

NYC-WTC_000336293