NYC 9/11 Public Portal Document

ATC ASSOCIATES, INC.

INDOOR AIR QUALITY FIELD REPORT

LOCATION : STUYVESANT HIGH SCHOOL DATE 3-4-02 PROJECT NO. 15-19125-0246

RESPIRABLE PARTICULATES (µg / m^3)

In Rooms with portable HEPA air Purifier

Time /Location	Room 740	Room 638	Room 333	Room 327
7:50	7	6	9	8
9:00	8	7	12	11
10:10	9	8	12	10
11:20	9	8	11	10
12:15	8	9	12	9
13:10	9	8	11	10

CITY_21MC100_003061329

NYC-WTC_000336352